



ООО «Азия Цемент»

Россия, Пензенская область, Никольский район,
с. Усть-Инза, ул. Родники, д. 65

Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 04-2024 от 29.03.2024 г., действительно до 29.03.2027 г.

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № _____

МОДИФИКАТОР «МИКРОПОР»

ТУ 08.91.19-006-96483807-2022

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ РОСС RU.32001.04 ИБФ1.ОСП20.16758

Срок действия с 05.03.2025 по 04.03.2028

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РОСС RU.32432.04 БПЭ0.ОС06.16759

Срок действия с 05.03.2025 по 04.03.2028

Партия № _____

Номер транспортного средства _____

Дата отгрузки _____

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМАТИВ ТУ 08.91.19-006-96483807-2022	СРЕДНЕЕ ФАКТИЧЕСКИ
1. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ		
Тонкость помола(остаток на сите №008), %	менее 3	2,60
Удельная поверхность по методу Блейна, см²/гр.	от 5500 до 7500	6230
Влажность, %	менее 2,5	2,44
6. ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗОПАСНОСТИ		
Содержание естественных радионуклидов(удельная эффективная активность), Бк/кг	Не более 370	67,6±12,8

Изготовитель гарантирует соответствие материала требованиям ТУ при соблюдении правил его транспортирования и хранения

Начальник ИЛ и ОТК _____

Потина Е.В.

